



Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 18149

Gruppe 224 Groupe 224	Fugenabdichtungen Etanchéifications de joints		
Gesuchsteller Requérant	Rex Industrie-Prod. Graf von Rex GmbH Grossaltdorferstr. 59 DE-74541 Vellberg		
Hersteller Fabricant	Bohemia Technnical CZ-57001 Litomysl		
Produkt Produit	FUGENSCHNUR SG 300		
Beschrieb Description	Fugenfüllung für un-/bewegliche Fugen mit SG 300 Rundschnur mehrlagig	Remplissage pour joints/ joints de compensation en cordon de SG 300 en plusiers couches	
Anwendung Utilisation	in Massivdecke min. 100mm /150mm Bmax=55mm / Bmax50mm Anwendung siehe Folgeseiten/Internet	dans pm min. 100mm / 150mm Bmax=55mm / Bmax 50mm Utilisation voir p. suivantes/internet	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht MFPA Leipzig PB III/B-08-035 vom 29.01.2008, Klassierungsbericht Nr. KB III/08-026 vom 28.02.2008		
Prüfbestimmungen Conditions d'exam	EN 1363-1, EN 1366-4 EN 1363-1, EN 1366-4		
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	EI90-H-X-F- W00 TO 55	ohne mech. induzierter Scherbewegung sans mouv. de cisaillement ind. méc.
	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	EI90-H-M65-F- W10 TO 50	mit mech. induzierter Scherbewegung avec mouv. de cisaillement ind. méc.
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2013		Anzahl Seiten 7 nombre de pages



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

T. Abegg

Abegglen

J. Rappo

Rappo

