

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22276

Gruppe 123	Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet	
Gesuchsteller	Permapack AG Business Unit Bau Reitbahnstrasse 51 9401 Rorschach Schweiz	
Hersteller	- 9401 Rorschach Schweiz	
Produkt	PERMABOND 229 FR	
Beschrieb	Einkomponenten PU-Brandschutzschaum, RD=28kg/m3	
Anwendung		
Unterlagen	Prüfbericht: Sicherheitsinstitut Basel '904881-10-0763-01' (04.11.2010)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Aussteldatum	13.04.2011	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

