



Reconnaissance AEAi N° 17551

Titulaire

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

171 - Colles, joints d'étanchéité

Produit

PERMAFIX 132 FR

Description

Masse d'étanchement de joints à base de silicone, PS=1173kg/m3

Utilisation

RF2

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '407130-22-0319-01' (14.07.2022)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 5.3

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

07.09.2022

Remplace l'attestation du

13.09.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler