



## Reconnaissance AEAi N° 22276

**Titulaire**

Permapack AG  
Reitbahnstrasse 51  
9401 Rorschach  
Schweiz

**Fabricant**

-

**Groupe**

123 - Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage

**Produit**

PERMAFIX 229 FR

**Description**

Mousse en PUR à un composant, injectée sur place PS=29kg/m<sup>3</sup>

**Utilisation**

RF2

**Documentation**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '405947-21-0457-01' (04.11.2021)

**Conditions d'essai**

AEAI

**Appréciation**

Indice d'Incendie 5.2

**Durée de validité**

31.12.2026

**Date d'édition**

02.03.2022

**Remplace l'attestation du**

09.12.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler