



Renseignement technique AEA1 N° 32706

Titulaire

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Schweiz

Fabricant

ISO-Chemie GmbH
73431 Aalen
Germany

Groupe

224 - Etanchéifications de joints

Produit

PERMAFIX 479 FR FLAME KOMBI F120

Description

Remplissage en mousse PU avec graphite expansé (PS=167kg/m³), Emin=40mm, paroi :
des deux côtés, plafond : dessous

Utilisation

EI 90
B=4-40mm
Paroi=150mm, pm/pm avec poids spécifique bas
Plafond=150mm, pm/pm avec poids spécifique bas
Utilisation comme étanchéification de joints pour les raccords aux éléments de construction
contigus selon la DPI-AEAI 15-15.

Documentation

MPA BS, Braunschweig: Rapport d'essai '2400/157/15' (01.03.2016); ift Rosenheim GmbH:
Rapport de classification '14-001845-PR02 (KB-K08-01-de-01)' (17.07.2014); ETA-Danmark
A/S, Nordhavn: ETA 'ETA-18/0378' (07.08.2018); Hersteller: Déclaration des performances
'2016-160-01DE' (29.06.2016)

Conditions d'essai

EAD 350141-00-1106; EN 1363-1; EN 1366-4

Appréciation

Classe de résistance au feu EI90-H-X-F-W4 to 40
Classe de résistance au feu EI90-V-X-F-W4 to 40

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.11.2023

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais d'étanchéifications de joints est indiqué dans la norme EN 1366-4:2006, chapitre 13.

Ce chapitre contient les principales règles pour les modifications autorisées des éléments d'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation et/ou des calculs supplémentaires.

CONSTRUCTION SUPPORT

Geprüft mit MBW mit geringer RD => Les résultats obtenus avec des constructions supports normalisées en béton cellulaire autoclavé s'appliquent à des éléments de séparation en béton, en blocs de béton et en maçonnerie qui ont une épaisseur et une masse volumique supérieures ou égales à celles essayées.

DEPLACEMENT INDUIT PAR DES ACTIONS MECANIKES

Essayé sans déplacement induit par des actions mécaniques:

Aptitude au déplacement inférieure à $\pm 7.5\%$

CLASSEMENT

Classement selon EN 13501-2:2002:

Conditions d'essai	Désignation
Orientation de l'élément d'essai :	
• Construction support horizontale H	H
• Construction support verticale – joint vertical	V
• Construction support verticale – joint horizontal	T
Aptitude au déplacement	
• Pas de déplacement	X
• Déplacement induit (en %)	M00
Type de raccords	
• Fabriqué en usine	M
• Fabriqué sur chantier	F
• Fabriqué en usine et sur chantier	B
Gamme de largeurs de joints (en mm)	W00 bis 99